



**Urząd
Miasta i Gminy
Myślenice**

Biuro Zamówień Publicznych

Myślenice 16.06.2020

Sprawa nr: BZP/271/28/2020

Poniżej zamieszczam pytania i wyjaśnienia złożone w postępowaniu **Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho**

1. CZY ZAMAWIAJĄCY ZAAKCEPTUJE PRODUKT RÓWNOWAŻNY o zwiększonej ilości pęczków do min. 9 450/m², ale przy ilości 12 włókien w pęczku (co daje wynik min. 113 000 włókien/m²)? Wszystkie pozostałe parametry sztucznej trawy są wyższe od wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o poniższych parametrach:

Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym

Skład chemiczny włókna- 100% polietylen

Podkład trawy- lateksowy

Ciężar włókna- 18 000 Dtex

Grubość włókna- 440um

Wysokość włókna- 60mm

Ilość pęczków- 9449 (min.12 włókien w pęczku)

Ilość włókien- min.110 000/m²

Ciężar całkowity nawierzchni- 3300gr/m²

Kolor nawierzchni- zielony

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza